СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00052 0000874

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт». Адрес: 142304 , РОССИЯ, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская вл. 3, оф. 6. ОГРН: 1195074003145. Телефон/Факс: 74996425556

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт». Адрес: 142304, РОССИЯ, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская вл. 3, оф. 6. ОГРН: 1195074003145. Телефон/Факс: 74996425556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ, г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Металлические трехслойные стеновые и кровельные панели с минераловатным утеплителем толщиной от 50 до 300 мм Приложение бланк №0000455

Код ОК 25.11.23.119

Код ТН ВЭД России 9406

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/В-05/07/19 от 04.07.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ГОСТ 32603-2012

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2019 по 03.07.2022

Орган по сертификации ООО "Вега" Аттестат аккредитации № РОСС RU 31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

АО «Орион», Москва, 2016 г. «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1219. Тел.: (495) 726-47-42, www.orion.ru

СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00052 0000455

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
Конструкции из панелей трехслойных кровельных типа ПТКМ (толщина от 50 до 300 мм) с минераловатным утеплителем и двухсторонними обшивками из стальных листов.	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости: для толщин от 50 до 70 мм – REI 30, для толщины 80 мм - REI 45, для толщин от 100 до 300 мм - REI 90 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м3 (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм.
		Класс пожарной опасности – К0 (45).
Конструкции стены наружной из панелей стеновых трехслойных типа ПТСМ (толщины 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 мм) с минераловатным утеплителем и двухсторонними обшивками из стальных листов.	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости: для толщин от 50 до 60 мм - EI 15; для толщины 70 мм – EI 30; для толщины 80 мм - EI 60; для толщины 100 мм - E 120/I 90; для толщин от 120 до 300 мм - EI 150.
		Класс пожарной опасности: для толщин от 50 до 70 мм – К0 (15); для толщин от 80 до 300 мм – К0 (15).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* **А.А. Белянин**

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* **В.С. Киров**

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1357. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru