СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00078 0000925

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт». Адрес: 142304 , РОССИЯ, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская вл. 3, оф. 6. ОГРН: 1195074003145. Телефон/Факс: 74996425556

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт». Адрес: 142304, РОССИЯ, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская вл. 3, оф. 6. ОГРН: 1195074003145. Телефон/Факс: 74996425556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ, г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Металлические трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенопласта толщиной от 40 до 300 мм и металлические трехслойные кровельные панели с утеплителем из пенопласта толщиной от 50 до 250 мм. Торговой марки "Сэндвич-панели Р-ПЛАСТ". Согласно приложения бланк № 0000390.

Код ОК 25.11.23.119

Код ТН ВЭД России 9406

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-05/08/19 от 02.08.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ГОСТ 21562-76

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.08.2019 по 01.08.2022

Орган по сертификации ООО "ВЕГА" Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1219. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588. 04ОЦН0.ОС05.00078 0000390

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование и обозначение продукции	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
Металлические трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенопласта толщиной от 40 до 300 мм	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости - EI 15
		Класс пожарной опасности – КМ 3
Металлические трехслойные кровельные панели с утеплителем из пенопласта толщиной от 50 до 250 мм	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости - REI 15
		Класс пожарной опасности - КМ 3

Орган по сертификации ООО «ВЕГА» Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* **А.А. Белянин**

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* **В.С. Киров**

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1357. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru